

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  
w LUBASZU  
ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz  
tel./fax. 67 255 80 70  
IP PL 7632124059 REGON 30195464  
KRS 0000399903

Lubasz, dnia 16 marca 2021 r.

GZK 0014. 7 .2021

*p. Prez. RG*  
*16.03.2021*  
*G*

Pan Paweł Dobosz

Radny Rady Gminy Lubasz

Bończa 17

64-720 Lubasz

URZĄD GMINY w LUBASZU WPLYNĘŁO	
16. 03. 2021	
L. dz. ....	<i>2896</i>
Zał. ....	Podpis .....

W nawiązaniu do wniosku skierowanego do Wójta Gminy Lubasz w dniu 23.02.2021 r. (wpłynęło do GZK w dniu 8.03.2021 r.) w sprawie uszkodzenia hydrantu położonego przy posesji nr 8A w m. Bończa oraz usunięcia hydrantu położonego przy posesji nr 8, pragnę poinformować, że rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bończa realizowana była przez Spółkę GZK Sp. z o.o. w Lubasz w 2017 r.

Powyższe związane było z potrzebą podłączenia do sieci posesji nr 8A, na wysokości której umiejscowiono przeniesiony hydrant DN80.

Pragnę poinformować, że sieć wodociągowa pomiędzy posesjami nr 8 i 8A wybudowana została z rur PCV 63 mm. Sieć taka umożliwi maksymalny przepływ wody na minutę w ilości 643,45 litra. Biorąc pod uwagę liczbę odbiorców istniejące parametry przepustowości sieci są wystarczające.

Jednocześnie informuję, że hydrant przy posesji 8A, w dniu 16.03.2021 r. wymieniony został na nowy, a Hydrant przy posesji nr 8 uzupełniony .

Otrzymują:

1. Pan Marcin Filoda  
Wójt Gminy Lubasz
2. Pani Żaneta Andrzejewska  
Przewodnicząca Rady Gminy
3. A/a

~~PREZES ZARZĄDU~~

*mgr Krzysztof Tomczyk*